



UWAGI:

- 1. Panele chronić iglicami izolowanymi 2,6 m z przewieszkami
- 2. Instalację podłączyć do instalacji odgromowej

INWESTOR		
ZADANIE	Termomodernizacja BudynkuPoznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	
LOKALIZACJA	Poznań os. Kosmonautów 110	
NAZWA OBIEKTU	Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	Data
OPRACOWANIE	Przemysław Walter upr 7131/32112/PW/02 mgr inż. Wojciech Podwójski upr 285/76/Pw	05. 2017
		Skala
		1 : 100
RYSUNEK	Rzut dachu: instalacja fotowoltaiczna, instalacja odgromowa	
		nr rys. 3